



PROČ

NO ALG Desinfekční prostředek proti řasám

Desinfekční prostředek navržený pro ošetření vody v cirkulačních uzavřených okruzích a pro údržbu plaveckých bazénů: má specifický účinek na ničení řas a zastavení jejich růstu.

Produkt je navržen k eliminování bakteriální a houbové flory s vynikajícím širokospektrálním desinfekčním účinkem. Kromě toho hraje významnou roli v projasnění ošetřované vody zvýšením její transparency. Jeho antimykotický účinek je důležitý a pomáhá zabránit proliferaci obtížného fenoménu známého jako „atletova noha“, který často postihuje osoby pohybující se u plaveckých bazénů a v tělocvičnách a obecněji ve všech vlhkých prostředích jako jsou sprchy a šatny, ve kterých je nepostačující ochrana proti difuzi takových mykotických prostředí. V uzavřených okruzích klimatizačních systémů včetně systémů s chladicími odpařovacími věžemi je produkt NO ALG extrémně účinný v eliminování a následně inhibici přítomnosti modré řasy a podobných zátěží se zajištěním správné cirkulace vody. NO ALG nevydává žádné nepříjemné výpary, nekoroduje žádnou formu plastů nebo kovů, má fyziologickou hodnotu pH a je slučitelný při správném ředění s lidskou pokožkou. Kromě toho může být použit s dalšími aktivními ingrediencemi, jako jsou produkty uvolňující chlor, které jsou rozsáhle používány v ošetřování zařízení plaveckých bazénů.

JAK

Správná koncentrace NO ALG je přímo úměrná množství přítomné biomasy v ošetřované vodě. Koncentrace uvedené dále v textu by proto měly být považovány za orientační, neboť se mohou lišit podle individuálních situací.

Zařízení s uzavřenými recirkulačními okruhy

Jeden litr NO ALG na 1000 až 100 000 litrů vody. Mějte na paměti významné sezónní odchylky v proliferaci řas: ve studené sezóně může být koncentrace redukována, zatímco v létě může být nezbytné použít nejvyšší koncentrace.

Ošetření plaveckého bazénu

Počáteční koncentrace: pro vodu, která zůstává v bazénu mimo sezónu přidejte jeden litr NO ALG na každých 10 až 20m³. Po 24 hodinách odstraňte odumřelé řasy luxováním nebo stažením hladiny. Za dobré se považuje vyjmout před zahájením ošetřování pískové nebo vápencové filtry, aby se zabránilo jejich úplnému ucpání. Udržujte vodu v cirkulaci dokud nebude úplně transparentní (průhledná). **Rutinní udržování:** jeden litr NO ALG na každých 50 m³ vody jedenkrát týdně. Preferuje se automatické dávkování kontinuálním systémem vstřikování především na vytížených bazénech a/nebo bazénech s vyšší teplotou.

Ošetření vlhkých interiérů (sprchy, šatny)

Rozpusťte jeden litr NO ALG na 1/150 nebo 1/100 ve vodě, důkladně smočte ošetřované povrchy a ponechte produkt působit. Produkt může být použit rovněž pro ošetření brouzdališť k omývání nohou na vstupech k bazénům nebo dezinfekci koupacích čepic a oděvů. V těchto případech je vhodná koncentrace 10 ml na litr vody.

KDE

Ošetřování plaveckých bazénů; Sanitace vlhkých interiérů jako jsou sprchy, šatny atd Recirkulační systémy s uzavřenými okruhy; Odpařovací věže teplárenských a chladících systémů; Vodní okruhy automatických skrápěčů;.

BALENÍ

Kód výrobku
 413.005

Dodávaná množství
 Kanystr 5 kg

Balení
 2 kanystry