



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1



SAFETY AIR

Sanitační prostředek ve spreji pro klimatizace

SAFETY AIR je sanitační aerosol speciálně navržený pro dezinfekci občanských a průmyslových klimatizačních zařízení a analogicky také pro systémy klimatizace v automobilech.

PROČ

Aktivní ingredience obsažené v produktu SAFETY AIR obsahují disperzi kvartérních amonných solí v rozpouštědle. Tento dezinfekční prostředek je specifikován Italským Ministerstvem zdravotnictví pro sanitaci klimatizací. Tento typ zařízení může představovat zdroj kontaminace pro mnoho patologických podmínek (jako je famózní nemoc legionářů /legionella/, která může být za určitých okolností dokonce smrtelná). Noční můrou jsou situace kdy se z klimatizačních systémů produkují nepříjemné pachy způsobené houbami a bakteriemi, které produkují zápachající plyny jako součást jejich biologických aktivit. Pro odstranění těchto obtížných problémů musí být odstraněny bakteriální a/nebo houbové kultury s použitím příslušného dezinfekčního prostředku. SAFETY AIR, se svým obsahem kvartérních amonných solí je výkonný specifický a moderní baktericidní a fungicidní prostředek, který usmrtí bakteriální floru a tím eliminuje problém v jeho počátku. Kromě toho je SAFETY AIR příjemně parfémován. Tato atraktivní vůně má funkci trasovače ve velkých potrubních systémech.

JAK

Použití SAFETY AIR je velmi jednoduché. Po krátkém protřepání aplikujte nadbytek produktu do každého vzduchovodu v obydleném prostoru nebo přímo na filtry občanských zařízení ze vzdálenosti asi 20 cm v době, kdy klimatizační systém není v chodu. Vyčkejte asi 15 minut před aktivací vzduchotechniky tak, aby výpary kvartérních amonných solí měly čas k deponování a impregnování všech povrchů, zejména různých komponent odpařovačů. Nezapomeňte vyvětrat interiéry po dobu několika minut.

Jakmile bylo zařízení znovu spuštěno, **ponechejte okna nebo ventilaci otevřené** a umožněte, aby se přebytek dezinfekčního prostředku promýval systémem (2 – 3 minuty). Vůně bude přetrvávat po mnoho dnů. V potrubních systémech působí vůně také jako trasovací pomůcka potvrzující průchod SAFETY AIR přes ventilaci.

Normálně je jediné ošetření postačující pro řešení všech problémů nepříjemných zápachů; v těch nejobtížnějších případech opakujte ošetření po 24 až 48 hodinách znovu.

Nejčastěji používaná zařízení dnes jsou systémy Split a systémy FAN Coil. Systémy Split jsou normálně umísťovány do výšky s upevněním na stěnu, systémy Fan Coil jsou umísťovány dole na stěně namísto klasických radiátorů. V systémech SPLIT by měl být Safety Air aplikován do přívodu vzduchu v horní části jednotky. V případě Fan coil by měl být produkt aplikován ve spodní části v blízkosti podlahy.

KDE

Chladicí a klimatizační jednotky

BALENÍ

Kód výrobku
942.003

Dodávaná množství
Sprej 250 ml

Balení
Karton 12 kusů